

## Отопление

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
<b>1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию</b>					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	6 мкр., д.3, кв.6	ревизия элеватора прокладка д.100мм прокладка д.50мм	шт. шт.	2 2	
	6 мкр., д.3, кв.6	развоздушивание стояка			16/02
	6 мкр., д.3, кв.8	обследование инженерных сетей			94/02
	6 мкр., д.4, кв.17	развоздушивание стояка			62/02
	6 мкр., д.4, кв.17	ревизия п/сушителя по к/гайке			75/02
	6 мкр., д.4, 2 под.	отглушение подъездного отопления хомут д.57мм	шт.	1	53/02
	6 мкр., д.4, кв.32	развоздушивание стояка			68/02
	6 мкр., д.4, кв.33	развоздушивание стояка			67/02
	6 мкр., д.4, кв.38	обследование инженерных сетей			59/02
	6 мкр., д.4, кв.55	обследование инженерных сетей			29/02
	6 мкр., д.4, кв.100	обследование инженерных сетей			49/02
	6 мкр., д.18/1, кв.29	смена сгона в сборе д.15мм L=110мм	шт.	2	
	6 мкр., д.21, кв.79	обследование инженерных сетей			129/02
	6 мкр., д.22, кв.24	перепакровка прох.пробки			118,126/02
	6 мкр., д.22, кв.74	перепакровка прох.пробки			116/02
	ул.Первом., д.5, кв.1	обследование инженерных сетей			81/02
<b>2. Работы по текущему ремонту</b>					
	6 мкр., д.15, кв.36	приварка резьбы д.15мм смена сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт. шт.	1 1	220/01
	6 мкр., д.18/1, кв.23 11.02.23г.	демонтаж радиатора прокладка трубопровода пп д.20мм муфта разъем.пп д.20x3/4" НР уголок пп д.20x90 муфта д.20мм чугу.	шт. м. шт. шт. шт.	1 0,6 2 2 2	46/02
	6 мкр., д.18/1, кв.23 14.02.23г.	разборка трубопровода д.20мм установка радиатора б/м 5 секций (материал жильца) приварка резьбы д.20мм установка сгона в сборе д.20мм L=150мм	м. шт. шт. шт.	0,6 1 2 2	46/02
	6 мкр., д.19, 4 под., подвал (под кв.43)	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.28, кв.33	демонтаж радиатора установка заглушки д.20мм НР муфта д.20мм чугу.	шт. шт. шт.	1 2 2	115/02

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

разобраться. В март.

6 мкр., д.22, подвал (под кв.4)	смена крана шарового д.25мм г-г автомобиль "Газель"	шт. час	1,00 0,50
------------------------------------	--	------------	--------------