

## Горячее водоснабжение

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. изм.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	6 мкр., д.8А, кв.12	обследование инженерных сетей			32/06
	6 мкр., д.15, ВВП	глушение трубок в секции №4 прокладка паронит.д.80мм прокладка паронит.д.100мм	шт. шт.	1 3	
	6 мкр., д.15, кв.6	развоздушивание стояка			44/06
	6 мкр., д.15, кв.7	развоздушивание стояка			54/06
	6 мкр., д.15, кв.9	обследование инженерных сетей			14/06
	6 мкр., д.15, кв.9	развоздушивание стояка			50/06
	6 мкр., д.15, кв.11	развоздушивание стояка			36/06
	6 мкр., д.15, кв.23	обследование инженерных сетей			16/06
	6 мкр., д.15, кв.26	развоздушивание стояка			43/06
	6 мкр., д.15, кв.27	обследование инженерных сетей			86/06
	6 мкр., д.15, кв.43	развоздушивание стояка			45/06
	6 мкр., д.15, кв.59	обследование инженерных сетей			41/06
	6 мкр., д.15, кв.69	развоздушивание стояка			51/06
	6 мкр., д.15, кв.72	развоздушивание стояка			55/06
	6 мкр., д.15, кв.76	развоздушивание стояка			56/06
	6 мкр., д.15, кв.79	развоздушивание стояка			34/06
	6 мкр., д.18/1, кв.28	обследование инженерных сетей			33,80/06
	6 мкр., д.18/2, кв.2	обследование инженерных сетей			101/06
	6 мкр., д.19, кв.2	развоздушивание стояка			39/06
	6 мкр., д.19, кв.13	развоздушивание стояка			42/06
	6 мкр., д.19, кв.48	развоздушивание стояка			49,77/06
	6 мкр., д.20, кв.56	развоздушивание стояка			118/06
	6 мкр., д.21, кв.7	обследование инженерных сетей			72/06
	6 мкр., д.21, кв.14	обследование инженерных сетей			71/06
	6 мкр., д.21, кв.18	развоздушивание стояка			61/06
	6 мкр., д.21, кв.25	развоздушивание стояка			52/06
	6 мкр., д.21, кв.25	обследование инженерных сетей			112/06
	6 мкр., д.21, кв.34	обследование инженерных сетей			66/06
	6 мкр., д.21, кв.52	развоздушивание стояка			83/06
	6 мкр., д.21, кв.73	обследование инженерных сетей			73,75/06
	6 мкр., д.21, кв.78	обследование инженерных сетей			79/06
	6 мкр., д.21, кв.88	обследование инженерных сетей			68/06
	6 мкр., д.21, кв.92	обследование инженерных сетей			65/06
	6 мкр., д.21, кв.99	обследование инженерных сетей			69/06
	6 мкр., д.22, кв.52	развоздушивание стояка			35/06
	6 мкр., д.22, кв.72	ревизия подвода к п/сушителю			23/06
	6 мкр., д.22, кв.110	развоздушивание стояка			4/06
	6 мкр., д.23, кв.5	обследование инженерных сетей			82/06
	6 мкр., д.23, кв.9	обследование инженерных сетей			96/06
	6 мкр., д.23 кв.13	развоздушивание стояка			132/06
	6 мкр., д.26 кв.6	развоздушивание стояка			74/06
	6 мкр., д.26 кв.34	обследование инженерных сетей			121/06
	6 мкр., д.26 кв.52	обследование инженерных сетей			73/06
	6 мкр., д.26 кв.72	обследование инженерных сетей			84/06
	6 мкр., д.26 кв.75	обследование инженерных сетей			81,111/06

	6 мкр., д.27 кв.8	развоздушивание стояка			113/06
	6 мкр., д.30, кв.5	обследование инженерных сетей			133/06
	6 мкр., д.30, кв.40	развоздушивание стояка			10/06
	6 мкр., д.30, кв.49	замена прокладок д.25мм на подводах к полотенцесушителю			12/05
	6 мкр., д.30, кв.49	замена муфты разъёмной пп д.20x1/2"	шт.	2	15/05
	6 мкр., д.33, кв.37	развоздушивание стояка			1,78/06
	6 мкр., д.33, кв.44	обследование инженерных сетей			126/06
	6 мкр., д.33, кв.69	обследование инженерных сетей			70/06
	6 мкр., д.33, кв.71	развоздушивание стояка			62/06
	6 мкр., д.33, кв.71	обследование инженерных сетей			98/06
	6 мкр., д.33, кв.84	обследование инженерных сетей			127/06
	6 мкр., д.33, кв.94	развоздушивание стояка			60/06
	6 мкр., д.33, кв.94	обследование инженерных сетей			94/06
	6 мкр., д.33, кв.104	обследование инженерных сетей			97/06
	ул.Лесная, д.4В, кв.20	развоздушивание стояка			47/06
	ул.Лесная, д.4В, кв.33	обследование инженерных сетей			26/06
	ул.Лесная, д.5, кв.13	обследование инженерных сетей			46/06
<b>2. Работы по текущему ремонту</b>					
	6 мкр., д.15, кв.27	смена крана шарового д.15мм г-г прокладка рез.д.20мм	шт. шт.	1 2	133/06
	6 мкр., д.15, кв.51	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	136/06
	6 мкр., д.18/1, кв.37	смена крана шарового д.15мм г-ш прокладка рез.д.20мм	шт. шт.	1 2	124/06
	6 мкр., д.19, кв.21	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	67/06
	6 мкр., д.21, кв.85	смена крана шарового д.15мм г-ш смена сгона в сборе д.15мм L=110мм	шт. шт.	1 1	137/06
	6 мкр., д.22	замена циркуляционного насоса на узле системы ГВС	шт.	1	
	6 мкр., д.28, кв.55	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	115/05