

Отопление

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание					
	6 мкр., д.3, кв.27	перепакровка подвода к радиатору по контргайке			75,99,180/12
	6 мкр., д.11, кв.5	перепакровка подвода к п/сушителю			188/12
	6 мкр., д.14, кв.1	обследование инженерных сетей			77/1/12
	6 мкр., д.14, кв.6	обследование инженерных сетей			94/12
	6 мкр., д.14, кв.8	обследование инженерных сетей			76,59/12
	6 мкр., д.14	ревизия т/у прокладка паронит д.100мм болт 16x70 гайка М16	шт. шт. шт.	2 4 4	
	6 мкр., д.15, кв.52	обследование инженерных сетей			86/12
	6 мкр., д.18/1, кв.3/а	регулировочные работы в ТУ обследование инженерных сетей			81/12 111/12
	6 мкр., д.21, кв.1	обследование инженерных сетей			149/12
	6 мкр., д.21, кв.2	обследование инженерных сетей			147/12
	6 мкр., д.21, кв.13	обследование инженерных сетей			151/12
	6 мкр., д.21, кв.14	обследование инженерных сетей			150/12
	6 мкр., д.22, кв.13	перепакровка верхнего подвода к радиатору по контргайке			62/12
	6 мкр., д.22, кв.104	развоздушивание стояка			56/12
	6 мкр., д.24, кв.53	перепакровка верхнего подвода к радиатору по контргайке			95/12
	6 мкр., д.27, кв.16	обследование инженерных сетей			92/12