

1	2	3	4	5	6
		болт 6 гайка М6 шайба 6	шт. шт. шт.	1 1 1	92/03
	6 мкр., д.12, 4 под.	перезапуск автомата			96/03
	6 мкр., д.14, 3 под. 2 под. кв.8 4 под.	замена эл. ламп 60 Вт обследование инженерных сетей обследование инженерных сетей перезапуск автомата	шт.	1	49/03 14/03 25/03 105/03
	6 мкр., д.21, 2,3,4,5,6 под.	обследование инженерных сетей			35/03
	6 мкр., д.23, 4 под.	перезапуск автомата			111/03
	6 мкр., д.23, подвал	обследование инженерных сетей			87/03
	6 мкр., д.26, 3 под. подвал	замена эл. ламп 60 Вт замена выключателя	шт. шт.	2 1	17/03 24/03
	6 мкр., д.30, 4 под.	замена эл. ламп 60 Вт	шт.	1	38/03
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.4, 1 под., тамбур	смена светильника с акустическим датчиком	шт.	1	64/03
	6 мкр., д.6, 6 под., тамбур, 1,3 эт.	смена светильника с акустическим датчиком	шт.	3	36/1/03
	6 мкр., д.8, 4 под., 3 эт.	смена светильника с акустическим датчиком	шт.	1	12/03
	6 мкр., д.21	замена светодиодного светильника уличного освещения над подъездом №3	шт.	1	78/03
	6 мкр., д.22, кв.110	демонтаж авт. выключателя установка авт. выключателя 25А	шт. шт.	1 1	76/03
	6 мкр., д.24	замена светодиодного светильника уличного освещения над подъездом №3	шт.	1	73/03
	6 мкр., д.27	замена светодиодного светильника уличного освещения над подъездом №4	шт.	1	36,51/03
	ул.Лесная, д.4В, 2 под., под козырьком, 1ый тамбур, 2 эт.	смена светильника с акустическим датчиком	шт.	3	70/03
Откачка воды в подвальных помещениях					
	6 мкр., д.15, подвал 12.03.2026 г.	откачка воды 5 м/часов мощность насоса 13м3/час	м3	65	