

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Канализация					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	6 мкр., д.6, кв.37	обследование инженерных сетей			62/05
	6 мкр., д.10, кв.43	обследование инженерных сетей			22/05
	6 мкр., д.11, кв.60	обследование инженерных сетей			36/05
	6 мкр., д.15, 2 под.	стоят колодцы			16/05
	6 мкр., д.15, 4 под.	прочистка общего засора			46/05
	6 мкр., д.15, кв.71	обследование инженерных сетей			41,56/05
	6 мкр., д.18/1, подвал	прочистка общего засора дезинфекция подвала			64/05
	6 мкр., д.19, 2 под.	стоят колодцы			34,37/05
	6 мкр., д.19, 2 под.	прочистка общего засора			38/05
	6 мкр., д.20, кв.56	обследование инженерных сетей			29/05
	6 мкр., д.23, 8 под.	прочистка общего засора			17/05
	6 мкр., д.33, 2 под.	прочистка общего засора			21/05
	ул.Лесная, д.4В, кв.15	обследование инженерных сетей			63/05
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.11, кв.20	демонтаж трубопровода д.100мм прокладка трубопровода д.110мм патрубок.комп.д.110мм ПЧП с манжетой д.110мм манжета д.110х123мм ревизия д.110мм тройник д.110х90 тройник д.110/50х90 вставная муфта 110мм восстановитель раструба	м м шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	3,65 3,65 1 1 1 1 1 1 1	90/2/04
	6 мкр., д.15, 2,4,6 под., подвал наращивание кан.выпусков	прокладка трубопровода д.110мм (L=1м-3шт.) заглушка д.110мм тройник д.110х45 отвод д.110х45	м шт. шт. шт.	3,0 1 1 1	
	6 мкр., д.21, 1,2,3,4,6 под., подвал наращивание кан.выпусков	прокладка трубопровода д.110мм (L=1м-5шт.) манжета д.110х123мм заглушка д.110мм тройник д.110х45 крестовина д.110/110/110х45 отвод д.110х45	м шт. шт. шт. шт. шт.	5,0 1 5 3 1 1	
	6 мкр., д.22, 1,2,3,4,8 под., подвал наращивание кан.выпусков	прокладка трубопровода д.110мм (L=1м-5шт.)	м	5,0	

1	2	3	4	5	6
		заглушка д.110мм тройник д.110х45 отвод д.110х45	шт. шт. шт.	2 1 3	
	6 мкр., д.23, 1,3,5,6,7 под., подвал наращивание кан.выпусков	прокладка трубопровода д.110мм (L=1м-5шт., L=2м-1шт.) заглушка д.110мм тройник д.110х45 отвод д.110х45 патрубок.комп.д.110мм манжета д.110х123мм	м шт. шт. шт. шт. шт.	7,0 5 4 4 1 1	
	6 мкр., д.27	замена канализационного выпуска под подъездом №2			
	6 мкр., д.28	замена канализации в подвальном помещении под подъездами №№1,2			