

Отчет предприятия ООО ЖК "Континент"
о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
за апрель 2026 г.

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	6 мкр., д.20, 3 под., подвал	крепление трубопровода лента крепежная дюбель-гвоздь саморез	м шт. шт.	10 3 3	
	6 мкр., д.22, кв.65	развоздушивание стояка			83/04
	6 мкр., д.27, кв.78	обследование инженерных сетей			24/04
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.15, кв.46	демонтаж радиатора установка заглушки д.15мм ВР	шт. шт.	1 2	74/04
	6 мкр., д.22, кв.74	демонтаж радиатора установка заглушки д.20мм ВР	шт. шт.	1 2	72/04
Горячее водоснабжение					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	6 мкр., д.8	промывка и опрессовка ВВП паронит прокладка паронит.д.50мм болт 16х70 болт 18х80 гайка М16 гайка М18	л. шт. шт. шт. шт. шт.	2 4 4 8 4 8	
	6 мкр., д.8, кв.35	обследование инженерных сетей			13/04
	6 мкр., д.8, кв.46	развоздушивание стояка			9/04
	6 мкр., д.8А	промывка и опрессовка ВВП прокладка паронит.д.100мм прокладка паронит.д.80мм прокладка паронит.д.60мм прокладка паронит.д.50мм болт 16х70 гайка М16	шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2 8 6 4 15 15	
	6 мкр., д.10	промывка и опрессовка ВВП паронит прокладка паронит.д.100мм прокладка паронит.д.60мм прокладка паронит.д.50мм болт 16х70 болт 18х80	л. шт. шт. шт. шт. шт.	1 2 4 4 15 30	