

Отчет предприятия ООО ЖК "Континент"

о выполненных работах по содержанию, техническому обслуживанию
и текущему ремонту внутридомовых инженерных сетей
за май 2026 г.

№ п/п	Адрес	Вид работ	Ед. измер.	Объем	номер заявки / месяц
1	2	3	4	5	6
Отопление					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	6 мкр., д.1, кв.81	обследование инженерных сетей			52/05
	6 мкр., д.3, кв.26	развоздушивание стояка			10/05
	6 мкр., д.3, кв.28	развоздушивание стояка			8/05
	6 мкр., д.3, кв.42	развоздушивание стояка			5/05
	6 мкр., д.3, кв.52	обследование инженерных сетей			14/05
	6 мкр., д.3, кв.61	обследование инженерных сетей			9/05
	6 мкр., д.4, кв.73	перепакровка подвода к п/сушителю			11/05
	6 мкр., д.4, кв.79	развоздушивание стояка			15/05
	6 мкр., д.11, кв.20	перепакровка подвода к п/сушителю			13/05
	6 мкр., д.15, кв.73	обследование инженерных сетей			42/05
	6 мкр., д.18/1, кв.39	обследование инженерных сетей			39/05
	6 мкр., д.33, кв.56,78	обследование инженерных сетей			35/05
2. Работы по текущему ремонту					
	6 мкр., д.1	замена шарового фланцевого крана (задвижки) д-80 мм в тепловом узле	шт.	1	
	6 мкр., д.18/1, кв.25	демонтаж радиатора	шт.	1	
		установка заглушки д.20мм ВР	шт.	2	31/05
	6 мкр., д.28, ТУ №1	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	ТУ №2	смена крана шарового д.20мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.30, ТУ №1,3	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	
	6 мкр., д.30	замена шарового фланцевого крана (задвижки) д-50 мм в тепловом узле №1	шт.	1	
Горячее водоснабжение					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	Проведение весеннего осмотра ВДИС				
	6 мкр., д.30, кв.40	развоздушивание стояка			4/05
	6 мкр., д.30, кв.85	обследование инженерных сетей			25,32/05
	6 мкр., д.33	промывка и опрессовка ВВП			
		прокладка паронит.д.80мм	шт.	2	
		прокладка паронит.д.50мм	шт.	10	
	6 мкр., д.33, кв.78	ревизия подвода к п/сушителю			67/05
	ул.Лесная, д.5	промывка и опрессовка ВВП			
		прокладка паронит.д.100мм	шт.	16	
		прокладка паронит.д.80мм	шт.	4	
		прокладка паронит.д.50мм	шт.	4	