

1	2	3	4	5	6
		установка пробок (материал жильца)	шт.	4	
		смена сгона в сборе д.20мм L=200мм	шт.	2	20/07
	6 мкр., д.23, ТУ	смена крана шарового д.25мм г-г	шт.	1	
		смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.26, ТУ	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
	6 мкр., д.30, 1 ТУ	смена крана шарового д.25мм г-ш	шт.	1	
	1 ТУ, под кв.11	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	2	
	6 мкр., д.30	окраска, тепловая изоляция трубопроводов отопления в тепловом узле №1	м	2,1	
	6 мкр., д.30	замена трубопроводов на вводе отопления	м	8,3	
	ул.Лесная, д.4В, кв.21	демонтаж двухходового крана установка сгона в сборе д.15мм L=150мм	шт. шт.	1 1	
		смена пробки д.15х32мм пр.	шт.	1	106/06
	ул.Лесная, д.4В, кв.26	замена трубопровода ст. д.20мм	м	2	13/06
	ул.Первомайская, д.7, ТУ	смена крана шарового д.15мм г-г	шт.	1	
Горячее водоснабжение					
1. Работы по содержанию и техническому обслуживанию					
	Круглосуточное бесперебойное аварийное обслуживание				
	6 мкр., д.8, кв.19	обследование инженерных сетей			25,56/07
	6 мкр., д.8, кв.25	развоздушивание стояка			55/07
	6 мкр., д.8, кв.35	обследование инженерных сетей			15/07
	6 мкр., д.8, кв.52,58	развоздушивание стояка			27/07
	6 мкр., д.8, кв.48,52	развоздушивание стояка			54/07
	6 мкр., д.8, кв.53	развоздушивание стояка			45/07
	6 мкр., д.8А	демонтаж приборов учёта ГВС установка катушек прокладка паронит.д.40мм	шт. шт. шт.	2 2 4	
	6 мкр., д.8А, кв.12	развоздушивание стояка			4/07
	6 мкр., д.15, "Парикмахерская"	ревизия входного крана			59/07
	6 мкр., д.15, кв.58	ревизия подвода к п/сушителю			13/07
	6 мкр., д.18/1	ревизия ВВП, глушение труб в секциях №№1,2 паронит болт 18х80	л шт.	1 12	
	6 мкр., д.21, кв.7	развоздушивание стояка			6/07
	6 мкр., д.21, кв.25	развоздушивание стояка			62/07
	6 мкр., д.21, кв.73	развоздушивание стояка			5/07
	6 мкр., д.22, кв.25	развоздушивание стояка			47/07
	6 мкр., д.24, кв.36	обследование инженерных сетей			29/07
	6 мкр., д.30, кв.9	обследование инженерных сетей			11/07
	6 мкр., д.33, кв.5	развоздушивание стояка			7/07
	6 мкр., д.33, кв.78	замена прокладки д.25мм на п/сушителе			51/07
	6 мкр., д.33	обследование инженерных сетей			67/07
	ул.Лесная, д.5, кв.17	обследование инженерных сетей			38/07